

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:			
	Дата	Учетный номер	QR-код
	02.10.2023	18230061000207941430	



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426053, УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 67 т.46-25-10,
E-mail: ustgpn@18.mchs.gov.ru**

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №105

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «Детский сад № 262»
(ИНН: 1834300243; ОГРН 1021801585365)**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Рес-
публике – главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному
надзору Кочурова К.В. от 02.10.2023 №04/105, учетный номер выездной про-
верки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №
18230061000207941430 от 02.10.2023**

в период

**с « 10 » октября 2023 г., 11 час. 30 мин.
« 10 » октября 2023 г., 12 час. 30 мин.**

Вх. № 48 от 15.11.2023

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору Файзуллин Русланом Нурбаковичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведен обязательный профилактический визит
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
заведующий **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Детский сад № 262» Ломакина Н.В.**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (рабочий проект АПС и СОУЭ 2011 года) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст.ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому	03.06.2024	

		му обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»		
2.	Эвакуационное освещение находится не в круглосуточном режиме работы или не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	03.06.2024	
3.	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования, отвечающего за передачу сигнала в подразделение пожарной охраны.	ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	03.06.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
г. Ижевска управления надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Удмуртской Республике – государственный
инспектор г. Ижевска по пожарному надзору
Файзуллин Руслан Нурбакович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)